

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0049/08

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SÖKORD: Luftbehandlingsinstallationer
Kanaler och kanaldetaljer

Ahlsell Kanalsystem

Innehavare	Skanska AS, Arukula Tee 55, 75301 Juri, Rae Vald, Harjumaa, Estland tel: 372 6031752, fax: +372 6034009, e-post: indrek.ellamaa@skanska.ee, hemsida: www.skanska.ee org. nr: 100270507.
Info lämnas av	Ahlsell AB, Liljeholmsvägen 30, 117 98 Liljeholmen, Tel 08-685 70 00, fax 08-6857094, e-post: info@ahlsell.se, hemsida www.ahlsell.se, org nr 556012-9206.
Produkt	Ahlsell Kanalsystem, runda spiralfalsade plåtkanaler och kanaldetaljer tillverkade av rostfri stålplåt. Rör och kanaldelar har tätningslister av EPDM. Sammanfogning sker med skruv eller nit.
Avsedd användning	Distribution av luft.
Handelsnamn	Ahlsell Kanalsystem AISI 316L.
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 2-3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR). Material i luftbehandlingsinstallationer 5:651 Material 6:11 Täthet 6:255 Kanaler uppfyller täthetsklass C enligt SS-EN 12237.
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning daterad 2008-07-03. Ventilationskatalog daterad 2008-08-14.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2008-08-18 och projektnummer 210-08-0193 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

2008-09-03

Tg-bevis nr 0049/08

- Kontroll forts.** Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handling. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Skanska AS, Juri, Estland.
- Märkning** Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:
- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Innehavare | Skanska AS, Juri |
| Boverkets inregistrerade varumärke | † |
| SITAC:s ackrediteringsnummer | SITAC 1422 |
| Typgodkännandebevisets nummer | 0049/08 |
| Täthetsklass | Klass C |
| Löpande tillverkningsdatum | datum |
| Besiktningsorgan | SP |
- Bedömningsunderlag** Rapport P802994 och P802994B från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Kommentarer**
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2013-09-03.



Johan Åkesson



Leif Lundqvist

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.