

OBJEKTNAMN – KA1 (Tillbehör angivet med fet stil)

Kod	Pos	Text	Mängd	Enhet														
		<p>LUFTKYLT AGGREGAT FÖR UTOMHUSPLACERING</p> <p><u>KA1</u></p> <p>Luftkylt aggregat fabrikat Ahlsell Kyl typ TLU för utomhusplacering Aggregatet är funktionsprovat på fabrik före leverans. Aggregatet är utformat i enlighet med Svensk kylnorm och erforderliga SA handlingar där detta erfordras överlämnas i anslutning till leveransen.</p> <p>Aggregatet är uppbyggt på en platta och försedd med en huv av väderbeständig plastbelagd plåt. Aggregatet innehåller kylteknisk utrustning samt elektrisk start och styrutrustning enligt nedan:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 st helhermetisk SCROLL kompressor- vevhusvärmare- vibrationsdämpare under kompressor- kondensorbatteri av cu/al- kondensorfläkt av axialtyp- reciever med smältsäkring/ säkerhetsventil- torkfilter- synglas med fuktindikator- serviceventil på vätskeledning- serviceventil på sugledning- anslutning av sug- och vätskeledning skall vara framdragen till kant på huven.- impulsledningar av plast- kombinerad hög & lågtryckspressostat- steglös varvtalsreglering- plintlåda <p>Tekniska data:</p> <table><tr><td>Kyleffekt</td><td>kW</td></tr><tr><td>Förångningstemp</td><td>C</td></tr><tr><td>Kondenseringstemp</td><td>C</td></tr><tr><td>Köldmedium</td><td>R134a/R404A/R407C</td></tr><tr><td>Antal kompressorer</td><td>1 st</td></tr><tr><td>Luftflöde</td><td>m3/h</td></tr><tr><td>Utetemperatur</td><td>C</td></tr></table>	Kyleffekt	kW	Förångningstemp	C	Kondenseringstemp	C	Köldmedium	R134a/R404A/R407C	Antal kompressorer	1 st	Luftflöde	m3/h	Utetemperatur	C		
Kyleffekt	kW																	
Förångningstemp	C																	
Kondenseringstemp	C																	
Köldmedium	R134a/R404A/R407C																	
Antal kompressorer	1 st																	
Luftflöde	m3/h																	
Utetemperatur	C																	