

2008-07-09

Projektnr: T800048

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0048/08

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SÖKORD: Luftbehandlingsinstallationer
Frånluftsdon

Frånluftsventil AFD a-collection

Innehavare Ahlsell AB, Liljeholmsvägen 30, 117 98 Liljeholmen, tel: 08-685 70 00,
fax: 08-685 70 94, e-post: info@ahlsell.se, hemsida: www.ahlsell.se,
org. nr: 556012-9206.

Produkt Reglerbar frånluftsventil AFD a-collection tillverkad av förzinkad vitlackerad
stålplåt. Dimension Ø 100, 125 och 160mm.

Avsedd användning Frånluftsdon.

Handelsnamn Frånluftsventil AFD a-collection.

Godkännande Produkterna uppfyller kraven i 2 § 2 och 3 BVL i de avseenden och under de
förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt
bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR).

Luftbehandlingssystem material	5:651
Ventilation	6:25

Tillhörande handlingar Frånluftsventil a-collection daterad 2008-07-03.

Kontroll Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade
2008-07-09 och T800048 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ SP,
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handling. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.


2008-07-09

Tg-bevis nr 0048/08

Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: AICP Company Ltd, Ta hang Cause Bay, Kina	
Märkning	Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:	
	Innehavare/tillverkningsställe	Ahlsell AB, Liljeholmen
	Boverkets inregistrerade varumärke	†
	SITAC:s ackrediteringsnummer	SITAC 1422
	Produktens typbeteckning	a-collection
	Dimension	dim
	Typgodkännandebevisets nummer	0048/08
	Löpande tillverkningsdatum	datum
	Besiktningens organ	SP
Bedömnings- underlag	Rapport P802303 daterad 2008-05-14 från SP.	
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2013-07-09.	



Johan Åkesson



Leif Lundqvist

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.